



## Montage mural Type 200

### 9699601


GTIN: 4007126034304

Conformément à la norme EN 14396, des systèmes d'aide à l'accès (dispositifs de maintien) doivent être aménagés dans les regards. Rallonge d'au moins 1 m au-dessus du bord supérieur du regard. L'arbre a une profondeur minimale de 1,60 m ont, depuis l'aide d'entrée ne peut pas être complètement coulé autrement!

#### Matériaux

Acier inoxydable 1.4571 / AISI 316ti

- A monter sur la paroi du regard de Visite
- Escamotable, se composant d'une gaine de guidage et d'une barre de maintien avec poignée
- l'espacement des trous inférieur pour un montage parfait sur les petits cous d'arbre



### Données Techniques

Gaine de guidage carrée	44x44mm
escamotable	✓
À monter sur la paroi du regard de visite	✓
Matériaux	Acier inoxydable 1.4571 / AISI 316ti